



Katowice, dnia 10 kwietnia 2014 r.
L.dz.³⁶²...../EK/2014

W imieniu Euro-Centrum” S.A z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-1/VII/2013/EC na:

**„Nadbudowę dwóch kondygnacji w budynku nr 7
posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103”**

w związku z Projektem pod nazwą „Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach”; realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji ; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o dofinansowanie projektu z dnia 31.05.2013 r. o nr UDA-RPSL.01.03.00-00-033/12-01;

uprzejmie informuję, że w dniu 07 kwietnia 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono następującej odpowiedzi:

1. W związku iż do dnia 07.04.2014 brak jest informacji dotyczących zadanych pytań oraz udostępnienia brakującej dokumentacji co powoduje brak możliwości wyceny prosimy o zmianę terminu składania ofert do 16.04.2014 r.
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert z dnia 11 kwietnia 2014 r., godz. 12:00 na 16 kwietnia 2014 r., godz. 12.
2. Prosimy o zmianę zapisu siwz dotyczącego terminu wykonania zamówienia na:
pkt. 4.1.1 - **do 31 października 2014** - wykonanie robót budowlanych w zakresie: konstrukcji żelbetowej słupów, wykonania ścian zewnętrznych, stropu, wykonania konstrukcji dachu wraz z pokryciem, nadbudowy szybu windowego i klatki schodowej, montażu okien i żaluzji fasadowych;
pkt. 4.1.2 - **do 30 listopada 2014** - wykonanie robót wykończeniowych w zakresie ścianek gk. Drzwi, wykonania sanitariatów, modernizacji windy, montażu drzwi i pozostałych i pozostałych prac wykończeniowych, w tym robót elektrycznych, wod kan, klimatyzacji i wentylacji. Odbiór techniczny zakończonych robót całości obiektu.
pkt. 4.1.3 - **do 31 grudnia 2014** - odbioru końcowych robót. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody.
3. Prosimy o sprawdzenie ilości ścianek g-k. - według naszych obliczeń:
a) poz. nr.104 (przedmiar bud.) powinna wynosić 530.00 m²;
b) poz. nr 105 (przedmiar bud.) powinna wynosić 85,00 m²
Zamawiający informuje, że w zaktualizowanym przedmiarze zmieniła się numeracja pozycji kosztorysowych. Pozycja 104 i 105 została zmieniona. Zgodnie z poprawionymi przedmiarami robót budowlanych ścianki G-k należy wycenić na podstawie pozycji nr. 125 w ilość 113m², oraz na podstawie pozycji nr 128 w ilości 477m².

Z poważaniem,
Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej